WARTUNGSRICHTLINIEN

Regenwassersickerschacht SW-SIR- ...

Sicherheitshinweis:

Muß zu Wartungs,- oder Reparaturzwecken in die Anlage eingestiegen werden, so sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen! (Lüften...)
Nie ohne Absicherung durch eine zweite Person in die Anlage einsteigen!
Ohnmächtigen Personen nicht nachsteigen, sondern sofort Hilfe holen!
Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten!

Kontrollen

Der Sickerschacht ist nach Bedarf, mindestens jedoch vierteljährlich auf seine Durchlässigkeit zu kontrollieren. Bei Bildung eines Schlammbelages bzw. offensichtlicher Pfützenbildung an der Filterkiesoberfläche ist die verschlammte Schichte abzutragen und durch sauberes Material zu ersetzen.

Ein Auflockern einer verschlammten Oberfläche ist zu unterlassen, da dadurch nur kurzzeitig ein Erfolg erzielt wird und die Verschlammung in die tieferen Schichten eindringen kann.

Tipp:

Auf die oberste Filterschichte ist ein Vlies aufzulegen. Eingeschwemmte Feinteile werden von diesem zurückgehalten und können mit dem Vlies leicht entsorgt werden. So wird ein Auswechseln der Filterschichte verzögert wenn nicht vermieden.